



2023年8月10日

各位

会社名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代表者 代表取締役社長 巻野 徹
コード番号 5391 (東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 澤井 隆司
電話番号 045 - 503 - 5760

当社製品「F Pエフジーボード」を使用した耐火間仕切壁の
耐火性能基準不適合のおそれについての是正報告

2023年1月31日にお知らせいたしました「当社製品「F Pエフジーボード」を使用した耐火間仕切壁の耐火性能基準不適合のおそれについて」に関しまして、当該耐火性能基準不適合を解消するため、本日付で該当製品が使用された個別物件の施工仕様での建築基準法第2条第七号に係る基準(耐火構造：一時間耐火性能)に適合した国土交通省大臣認定を取得しました。これにより下記に記載の該当製品1,250枚が使用された個別物件が建築基準法に適合しましたことをお知らせいたします。

お客様並びに関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 該当製品

2022年1月10日製造 F Pエフジーボード (パルプ混入せっこう板)

対象認定 F Pエフジーボード耐火60 認定番号 FP060NP-0327

納材枚数 1,250枚

納材期間 2022年5月～2022年11月

2. 認定番号と構造方法等の名称

	認定番号	構造方法等の名称
該当認定	FP060NP-0327	両面パルプ混入せっこう板重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
8月10日 取得認定	FP060NP-0327-1(1)	両面パルプ混入せっこう板3枚重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
	FP060NP-0327-1(2)	両面パルプ混入せっこう板4枚重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
	FP060NP-0327-1(4)	人造鉱物繊維断熱材充てん/両面パルプ混入せっこう板3枚重張/軽量鉄骨下地間仕切壁

3. 本件の是正処置について

本日取得いたしました国土交通省大臣認定により、該当製品の適法性が担保されたため、本件の是正処置は完了いたしました。

4. 業績への影響

本件による当期連結業績に与える影響は軽微であります。

【本件に関するお問い合わせ先】
内部統制・リスクマネジメント本部
品質保証部
TEL：045 - 503 - 5768

以 上