

2026年2月9日

## 各位

インフラファンド発行者名

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

代表者名 執行役員

中村 博信

(コード番号 9284)

管理会社名

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 中村 博信

問合せ先 財務企画部長

藤田 洋一

TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の  
運用資産への影響（2026年1月）に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）の太陽光発電所における、2026年1月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御（以下、「当月内出力制御」といいます。）による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

## 記

## 1. 2026年1月の発電電力量実績

2026年6月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (* 1)	発電電力量 (kWh) (B) (* 2)	差異(kWh) (B) - (A)	CO <sub>2</sub> 削減量 (kg-CO <sub>2</sub> ) (* 3)
1月	35	247.57	16,130,689	18,441,346	2,310,657	7,709,637
2月						
3月						
4月						
5月						
6月						
合計	-	-	16,130,689	18,441,346	2,310,657	7,709,637

(\* 1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率 50% (P50) の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(\* 2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。

(\* 3) CO<sub>2</sub>削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。

(環境省 HP 参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

## 2. 2026年1月の発電所別発電電力量実績

2026年1月は、一部の発電所において出力制御や積雪の影響があったものの、全般的に日射量が好調だったことから本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は 18,441,346kWh、予想発電電力量対比で 114.32%となりました。本投資法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想

発電電力量を大きく下回った場合においても、賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を收受できる契約構造となっています。1月に予想発電量対比で 70%を下回った発電所は積雪の影響が大きかった CS 大山町発電所(A) / 同発電所(B)、CS 高山市発電所及び CS 七ヶ宿町発電所の3か所でした。

2026年1月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	91,175	109,260	119.83
CS 伊佐市発電所	0.93	63,130	76,770	121.61
CS 笠間市発電所	2.13	169,531	162,788	96.02
CS 伊佐市第二発電所	2.01	145,572	185,100	127.15
CS 湧水町発電所	1.75	133,741	144,340	107.93
CS 伊佐市第三発電所	2.23	158,699	186,389	117.45
CS 笠間市第二発電所	2.10	164,770	167,833	101.86
CS 日出町発電所	2.57	194,064	267,090	137.63
CS 芦北町発電所	2.35	149,080	176,690	118.52
CS 南島原市発電所(東) 、同発電所(西)	3.93	284,367	292,106	102.72
CS 皆野町発電所	2.45	243,231	229,019	94.16
CS 函南町発電所	1.34	98,154	108,834	110.88
CS 益城町発電所	47.69	3,266,288	3,917,200	119.93
CS 郡山市発電所	0.64	38,316	43,591	113.77
CS 津山市発電所	1.93	118,645	127,062	107.09
CS 恵那市発電所	2.12	147,497	172,590	117.01
CS 大山町発電所(A) 、同発電所(B)	27.30	1,063,273	720,000	67.72
CS 高山市発電所	0.96	46,650	6,655	14.27
CS 美里町発電所	1.08	99,442	119,071	119.74
CS 丸森町発電所	2.19	171,104	134,793	78.78
CS 伊豆市発電所	10.78	701,359	1,002,380	142.92
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	83,846	148,741	177.40
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	35,110	47,646	135.70
CS 日出町第二発電所	53.40	3,843,155	5,501,300	143.15
CS 大河原町発電所	7.52	554,314	570,340	102.89
CS 福山市発電所	3.32	230,858	248,951	107.84
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	572,876	360,490	62.93
CS 嘉麻市発電所	2.24	124,941	138,691	111.01
CS みやこ町犀川発電所	13.01	842,665	975,132	115.72
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,131,062	948,720	83.88
CS 山口市発電所	1.11	78,289	100,450	128.31
CS 佐倉市発電所	1.22	76,339	71,014	93.02
CS 広島市鈴張発電所	17.46	768,502	763,600	99.36
CS さくら市喜連川発電所	1.21	109,738	94,460	86.08
CS つくば市高見原発電所	1.24	130,906	122,250	93.39
ポートフォリオ合計	247.57	16,130,689	18,441,346	114.32

### 3. 本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 1 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2026 年 1 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル出力(MW)	電力管内	出力制御ルール	1月	2月	3月	4月	5月	6月	通期合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 南島原市発電所(東)、同発電所(西)	3.93	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 皆野町発電所※	2.45	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 津山市発電所	1.93	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 大山町発電所(A)、同発電所(B)	27.30	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 高山市発電所	0.96	中部	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30 日	1	-	-	-	-	-	1
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 福山市発電所	3.32	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限無補償	11	-	-	-	-	-	11

CS みやこ町犀川発電所	13. 01	九州	無制限 無補償	12	-	-	-	-	-	12
CS 笠間市第三発電所	13. 57	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1. 11	中国	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 佐倉市発電所	1. 22	東京	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17. 46	中国	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS さくら市喜連川発電所	1. 21	東京	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS つくば市高見原発電所	1. 24	東京	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
ポートフォリオ合計	247. 57			33	-	-	-	-	-	33

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

#### 4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2026年1月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入 (*4)	12,116千円
今期の2026年1月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	12,116千円 (0.27%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量 (P50 (*5) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前) に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2026年1月までの累計実質逸失発電量の比率)	0.25% (0.25%)

(\*4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(\*5) 超過確率P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス : <https://www.canadiansolarinfra.com>